





POZN?MKA :

PRI PODLAHOVOM VYKUROVAN? JE POU?ITI? PLASTHLIN?KOV? R?RKA HERZ 16x2.

- MEDEN? POTRUBIE PRE SOL?RNE ROZVODY
- PLASTHLIN?KOV? POTRUBIE POTRUBIE PRE PODL.PRETEPLENIE
- MEDEN? POTRUBIE PRE VYKUROVANIE, hr.tep.izol?cie 13mm
- STUDEN? PITN? VODA
- TEPL? ??ITKOV? VODA
- EXPANZN? POTRUBIE

MAX. VZDIALENOSTI ULO?ENIA Z?VESOV

DIMENZIA	MAX.
15, 20	2,0 m
25, 32, 40	3,0 m
50, 65, 80	4,0 m
100, 125	5,0 m
150, 200	6,0 m

NS –POTRUBIE VEDEN? NAD SEBOU
NP –POTRUBIE VEDEN? NAD PODLAHOU
VP –POTRUBIE VEDEN? V PODLAHE TEPELNE IZOLOVAN?
PS –POTRUBIE VEDEN? POD STROPOM

GK – GULOV? KOH?T
VK – VYP???AC? KOH?T
?V – ?RKM? REGULA?N? VENTIL S MERAC?MI VENTIL?EKMI STROMAX–M 4017
H15(R) – PRIPOJOVACIA GARNITURA PRE DVOJR?R. 3000 PRIAMA (ROHOV?)
TPV – TERMOSTATICK? PRIAMY VENTIL TS90–V
PS – RADIATOROV? REGUL.SPOJKA RL5 PRIAMA
THH – TERMOSTATICK? HLAVICA KVAPALINOV? PRE VENTIL KOMPAKT
OV – RU?N? ODVZDU??OVAC? VENTIL
AOV – AUTOMATICK? ODVZDU??OVAC? VENTIL
DHS – DOLN? HRANA STROPU
HHP – HORN? HRANA PODLAHY
OS – OS POTRUBIA

LEGENDA:

K1	–TEPLOVODN? KOTOL NA PELETY
SOK	–TRUBICOV? SOL?RNY KOLEKTOR
AN	–SOL?RNY KOMBINOVAN? Z?SOBN?K VR?TANE TEP. IZOL?CIE
EN	–UZATVOREN? EXPANZN? N?DOBA S MEMBR?NOU REFLEX N 200/0,6 S OBJEMOM 200l NASTAVENIE PRETLAKU PLYNU ZA STUDENA 100kPa(10m), voda 120kPa(12m)
ENs	–UZATVOREN? EXPANZN? N?DOBA S MEMBR?NOU MAG NASTAVENIE PRETLAKU PLYNU ZA STUDENA 300kPa(30m), nemrz.n?pl? 350kPa(35m)
SIJ	–N?STENN? SOL?RNA IN?TALA?N? JEDNOTKA CS13/W S REGUL?CIOU SLR
AO	–SOL?RNY ODVZDU??OVA? FLAMCOVENT DN25
ON	–SOL?RNA ODVZDU??OVACIA N?DOBA IZOLOVAN? 18mm
TV	–TROJCESTN? PREP?NAC? VENTIL CALIS TS–RD DN20 + TERMOMOTOR
TVR	–TROJCESTN? ZMIE?. VENTIL ESBE 3MG20–4,0 so servopohonom 230V, Kvs–4.0m3/h
?1	–OBEH.?ERPADLO m=0,7m3/h, H=2,5m, GRUNDFOS MAGMA32–60,230V
TBV	–TROJCESTN? ZMIE?AVAC? BIMETALICK? VENTIL ESBE TV32/55°C DN32

ZODP. PROJEKTANT	Ing. Tibor Vazan		
VYPRACOVAL	Ing. Tibor Vazan		
INVESTOR	Marián Sasko a manž.Ing.Jaroslava	FORMÁT	8xA4
MIESTO STAVBY	Štefanovská 725, Častá, č.parc.593/4	DÁTUM	03/2010
NÁZOV AKCIE	Prístavba a prestavba polyfunkčného domu (administratívno-skladový a výrobný objekt)	ÚČEL	RP
		MIERKA	1:50
		ARCH.ČÍSLO	
ČASŤ	Podorys 1.NP	Č.VÝKRESU	1